

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ZEYİLNAME-2

04.06.2021

Şirketimiz tarafından **08.06.2021** tarihinde saat **14:00** de yapılacağı ilan edilen **BEDAŞ-2021-KABLO TEST-01** Grup no lu AG YERALTI KABLOLARI İÇİN ARIZA YERİ TESPİT CİHAZLARI ALIM İŞİ İhalesinde, Teknik şartnamede aşağıdaki maddeler çıkarılmıştır.

3.3 Yeraltı kablo güzergah takibi için sinyal jeneratörü

Sistem bir sinyal jeneratörüne sahip olmalıdır. Bu jeneratörün en az 12 Watt çıkış gücü olmalı ve en az 6 değişik frekansta çıkış sinyali üretebilmelidir. Sinyal jeneratörü çıkış empedansını bağlandığı kablonun empedansına otomatik olarak adapte edebilmelidir. Akustik sinyal alıcı cihazı olarak yukarıda belirtilen “Ark sesi ve elektromanyetik dalgaları algılayan cihaz” kullanılmalıdır.

EK-2 Garanti Edilen Karakteristikler Listesi, içerisinde yer alan;

3. Yeraltı kablo güzergah tespiti için sinyal jeneratörü ve a, b,c sekmeleri;

Sıra	Özellikler	İstekli	Manuel Syf/Md.
3.	Yeraltı kablo güzergah tespiti için sinyal jeneratörü		
a)	Çıkış gücü		
b)	Ürettiği sinyal adedi		
c)	Otomatik empedans adaptasyon özelliği		

Teknik şartname kapsamından çıkarılmıştır.

İstekliler tekliflerini, zeyilnamede belirtilen son duruma göre vereceklerdir.

duyurulur